

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.HB88.B.00083/26

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ» (ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»).
ОГРН: 1037704037062. ИНН: 7704267807. Место нахождения (адрес юридического лица): 155908, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ШУЯ, Ш. ЮЖНОЕ, Д. 1.
Телефон: +7 (493) 513-90-00. Адрес электронной почты: info@egger-russia.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ» (ООО «ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ШУЯ»).
ОГРН: 1037704037062. ИНН: 7704267807. Место нахождения (адрес юридического лица): 155908, РОССИЯ, ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
Г. ШУЯ, Ш. ЮЖНОЕ, Д. 1.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ».
ОГРН: 1167746137118. ИНН: 7719437674. Место нахождения: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, КОММУНАРКА Р-Н, КМ 24-Й
(КАЛУЖСКОЕ Ш.), Д. 1, СТР. 1, Э/ПОМ/К/УС 6/ХП/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ,
Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Уникальный номер
записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11HB88.
Телефон: +7 (499) 647-66-77. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты древесно-волоконные, облицованные с лицевой стороны пленкой на основе термореактивных (меламиновых) полимеров, для стен и потолков, марки «ЭГГЕР», общей толщиной от 6 мм до 38 мм, плотностью от 600 кг/м³, до 830 кг/м³, выпускаемые по ГОСТ 32687-2021 «Плиты древесно-волоконные сухого способа производства, облицованные пленками на основе термореактивных полимеров. техническим условиям».

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 16.21.14.000

код ТН ВЭД ЕАЭС: 4411 13 900 0; 4411 14 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № НИЦ26-03-30/2 от 30.03.2026 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НИЦ «Профессиональные решения» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.21CB33); акта анализа состояния производства № НЛ123-029.26-01 от 29.01.2026 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.11HB88).
Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности материалов, обозначение и наименование национального стандарта(ов), в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента согласно приложению № 1 на 1 листе.
Условия хранения: в чистых, сухих, закрытых помещениях при температуре не ниже + 5°C и относительной влажности воздуха не выше 65%, в горизонтальном положении в стопах, уложенных на ровных поддопных листах. Гарантийный срок хранения: при соблюдении условий хранения и транспортирования в течение 12 месяцев с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 31.03.2026 г. по 30.03.2031 г.

М.П. Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Куценко Андрей Викторович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № RU C-RU.HB88.B.00083/26

Сведения о национальных стандартах, применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и показатели пожарной опасности материалов

Обозначение национального стандарта(ов), номера пунктов национального стандарта(ов) (при необходимости)	Наименование национального стандарта(ов)	Показатели пожарной опасности материалов
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытания на горючесть.	Группа горючести – сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости – умеренновоспламеняемые (В2)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа дымообразующей способности – с высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения – высокоопасные (Т3)



Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации


(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Куценко Андрей Викторович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))